



夜間の最大値 49dB / 45dB

予測地点：A'

昼間：46dB / 55dB
夜間：32dB / 45dB

予測地点：A

昼間：54dB / 55dB
夜間：31dB / 45dB

予測地点：B

昼間：51dB / 55dB
夜間：36dB / 45dB

予測地点：C

夜間の最大値 41dB / 45dB

予測地点：g

夜間の最大値 72dB / 45dB

予測地点：f

昼間：49dB / 55dB
夜間：41dB / 45dB

予測地点：D
予測地点：h

夜間の最大値 40dB / 45dB

夜間の最大値 72dB / 45dB

予測地点：i

座標地点 (0, 0)

予測地点：E

昼間：45dB / 65dB
夜間：29dB / 60dB

夜間の最大値 49dB / 45dB

- ・用途地域 第二種住居地域
- ・営業時間 9：00～22：00
- ・冷凍冷蔵庫外機 24時間運転
- ・荷さばき時間帯 6：00～21：00

＜ 凡例 ＞	
経路1-1～1-9：来客自動車走行経路	A B C D E 地点
経路2-1～2-5：業務車両走行経路	(昼間・夜間の等価騒音測定地点)
AC 1～9：空調室外機	f g h i 地点
R 1～3：冷凍冷蔵庫外機	(夜間の騒音の最大値測定地点)
--- 敷地境界線	

PROJECT	クスのアオキ蓮花寺店	NO.	
TITLE	図7 騒音予測図	SCALE	A3-1/400