

総務部行政経営課
行政経営グループ 中西
内線 3412
外線(076)225-1246

県関係施設(学校除く)におけるブロック塀等の安全点検結果について

1 点検結果

- ・コンクリートブロック塀等保有施設数 64施設 うち法令不適合施設数 40施設(62.5%)
- ・コンクリートブロック塀等設置数 119ヶ所 うち法令不適合数 63ヶ所(52.9%)
→施設名は別紙のとおり
(築造時期が古く、現時点の法令には適合していないものが多くを占める。)

2 不適合の内容 <数は重複してカウント>

- ・控え壁の間隔が基準より広い(控え壁が無いものを含む) 56ヶ所
- ・高さが基準より高い 22ヶ所
- ・壁の厚さが基準よりうすい 15ヶ所 など

3 今後の対応

法令不適合のブロック塀等で、道路に面している等、県民への影響があるものについては、早急に付近通行者等に補修等が必要である旨を注意喚起するとともに、速やかに補修内容を検討し、補修する。

【参考】

<点検内容>

法令点検項目()内はれんが等組積造)

- | | |
|------------------------------|---------|
| ①塀の高さ：2.2m以下(1.2m以下)か | ④基礎が有るか |
| ②塀の厚さ | ⑤鉄筋が有るか |
| ・高さが2m超：15cm以上(高さの1/10以上)か | |
| ・高さが2m以下：10cm以上()か | |
| ③控え壁が3.4m以下(4m以下)ごとに設置されているか | |

<点検対象施設>

知事部局及び県教育委員会(学校は除く) 所管施設	754施設
県関係公社・外郭団体等(25%以上出資法人、44団体)	53施設
計	807施設

コンクリートブロック塀等法令不適合施設一覧

■コンクリートブロック造の塀

所管部局	通し番号	施設名	所在地
総務部	1	輪島職員住宅	輪島市山岸町
	2	幸町庁舎	金沢市幸町
	3	城南公舎	金沢市城南2丁目
	4	泉野公舎	金沢市泉野町1丁目
	5	寺町公舎	金沢市寺町4丁目
	6	知事公舎	金沢市広坂1丁目
	7	広坂副知事公舎	金沢市広坂1丁目
	8	旧下本多町公舎	金沢市下本多町6番丁
	9	旧石川森林管理署	金沢市石引4丁目
	10	能登北部保健福祉センター	輪島市鳳至町
	11	能登北部保健福祉センター所長公舎	輪島市河井町
県民文化スポーツ部	12	湊簡易グラウンド	金沢市湊3丁目
	13	大桑簡易野球場	金沢市大桑町
	14	サッカー・ラグビー競技場	能美市山口町
	15	武道館	金沢市小坂町
	16	医王山スポーツセンター	金沢市田島町
健康福祉部	17	旧輪島保健所宇出津支所	能登町藤波
	18	石川中央保健福祉センター	白山市馬場2丁目
	19	南部小動物管理指導センター	小松市日末町
	20	南加賀保健福祉センター加賀地域センター	加賀市山代温泉桔梗ヶ丘2丁目
商工労働部	21	七尾海陸運送(株)旧給油所	七尾市矢田新町地先埋立地
	22	金沢産業技術専門校	金沢市観音堂町
観光戦略推進部	23	石川国際交流サロン	金沢市広坂1丁目
農林水産部	24	能登畜産センター	能登町松波
競馬事業局	25	金沢競馬場	金沢市八田町
土木部	26	県央土木総合事務所	金沢市泉本町6丁目
	27	津幡土木事務所	津幡町加賀爪
	28	中能登土木総合事務所所長公舎	七尾市本府中町
	29	奥能登土木総合事務所	輪島市河井町
	30	東部車両基地	金沢市木越町
	31	マリンパーク内灘	内灘町大根布
	32	旧つつじが丘公舎	金沢市つつじが丘
	33	七尾港湾事務所	七尾市矢田新町
	34	法島公営住宅	金沢市法島町
教育委員会	35	自然史資料館	金沢市銚子町

■組積造の塀

所管部局	通し番号	施設名	所在地
県民文化スポーツ部	1	町民文化館(県指定文化財元金沢貯蓄銀行)	金沢市尾張町1丁目
健康福祉部	2	南加賀保健福祉センター	小松市園町
商工労働部	3	伝統産業工芸館	金沢市兼六町
観光戦略推進部	-	石川国際交流サロン	金沢市広坂1丁目
農林水産部	4	南部家畜保健衛生所	金沢市才田町
土木部	5	兼六園	金沢市兼六町